



Verlag

VERSLAG NR

GEM/11/61120457/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

De Lift bv
Begoniastraat 30 C
9810 Nazareth



040 - INSP

OVHI na modernisatie van uw personenlift

De Lift bv, Begoniastraat 30 C, 9810 Nazareth



Uitgevoerd op: 07/10/2022



Uitgevoerd door: DAVE BRAEM (5476)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Thiery
Modernisatiefirma	Thyssen
Type	-
Serienummer	725556

Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie

DE CONTROLE RESULTEERDE IN VOLGENDE BESLUITEN



Risico's

Alle veiligheidsmaatregelen op deze liftinstallatie werden genomen, dit verslag geldt als attest van regularisatie zoals voorzien in het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen

EEN VOLGENDE RISICOANALYSE DIENT UITGEVOERD TE WORDEN vóór 6/2034

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 81 432 773 buildingsouth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

- Onderzoek voor herindienststelling nà modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4 van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012. Tijdens dit onderzoek werden genomen veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van risicoanalyse met referentie GEN/11/60792312/00/NL/000 geëvalueerd, eveneens werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de modernisatiewerken.
- Onderzoek voor herindienststelling nà omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2 van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012. Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van volgende onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken: Uitrusting in de schacht.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID :	10125095
Natuur :	Personenlift
Installateur :	Thiery
Modernisatiefirma :	Thyssen
Type :	-
Serienummer :	725556
Jaar van indienststelling :	1972
Klant nummer van het toestel :	5144
Nominale last (kg) :	600
Aantal personen :	8
Aantal stopplaatsen :	12
Aantal toegangen :	12
Aandrijving :	Elektrisch (tractie)
Machinekamer :	Met Machinekamer
Beveiliging kooitoegang :	Kooideur
Laatste risicoanalyse uitgevoerd door :	Vinçotte
Laatste risicoanalyse uitgevoerd op :	25/06/2019
Ref. verslag laatste risicoanalyse :	GEN/11/60792312/00/NL/000
Laatste risicoanalyse met opmerkingen :	Ja
Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op :	25/06/2019



Verslag

VERSLAG NR
GEM/11/61120457/00/NL/000

Attest van regularisatie afgeleverd door :	Vincotte
Attest van regularisatie afgeleverd op :	07/10/2022
Ref. attest van regularisatie :	000061120457

ORIGINEEL