


Aqua Soft NV  
 Barvoetsehoek 20a  
 9340 Lede  
 053 80 32 94  
 info@aqua-soft.be  
 BE0427 280 446  
 KBC BE56 7370 1637 8188  
 BNP parisbas Fortis BE87  
 2930 5309 2094

## RAPPORT

Opdrachtnr: 34632      Ref. opdracht:  
 Datum: 14/06/2022      Techniker: 55952

FACTURATIEGEGEVENS		WERFADRESGEGEVENS	
Referentie:	204288	Naam:	VME Residentie Anita
Naam:	VME Residentie Anita p/a La Plage-Imasbo	Straat:	Zeedijk 365
Straat:	Distellaan 34 B	Gemeente:	8434 WESTENDE
Gemeente:	8434 WESTENDE	Tel:	+32 59 30 15 13
Tel:	+32 59 30 15 13	Gsm:	
Gsm:		Email:	martine@laplage.be
Email:	martine@laplage.be		
Btw-nummer:			

Installatie	
Omschrijving	WATERVERZACHTER
Serienummer	32253, 32252, 20156, 20155
Merk	Delta
Type	Ontario 4
Bouwjaar	2012
Datum plaatsing	21-08-2012
Foto Installatie	

Aqua Soft NV  
Barvoetsehoek 20a  
9340 Lede  
053 80 32 94  
info@aqua-soft.be  
BE0427 280 446  
KBC BE56 7370 1637 8188  
BNP parisbas Fortis BE87  
2930 5309 2094

## RAPPORT

Opdrachtnr: 34632  
Datum: 14/06/2022

Ref. opdracht:  
Techniker: 55952

Foto Bypass



### Rapport: controle ontkalker check

Nazicht en reinigen van de onderdelen	ok
controle elektrische aansluitingen	nvt
controle op lekken	ok
Controle regeneratiefasen	ok
Voldoende zout in waterverzachter	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE
Controle van de goede doorstroom	ok
Inkomende Waterhardheid DH	17

Aqua Soft NV  
Barrevoetsehoek 20a  
9340 Lede  
053 80 32 94  
info@aqua-soft.be  
BE0427 280 446  
KBC BE56 7370 1637 8188  
BNP parisbas Fortis BE87  
2930 5309 2094

## RAPPORT

Opdrachtnr: 34632	Ref. opdracht:
Datum: 14/06/2022	Techniker: 55952

Uitgaande Waterhardheid DH	3
Opmerkingen	ok