

Regionaal Kantoor
Sint-Jansstraat 41 1.1
8840 STADEN
Tel. 051/70.25.48
Fax. 051/70.54.46
E-mail: btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be

V.M.E BAGIA I
PA AGENCE LA PLAGUE
Distellaan 34
8434 WESTENDE-BAD

O.Ref.: 4/11938/EV/NWVL
Verslagdatum: 27 maart 2012
Verslagnummer: 134/120312/01

U.Ref.: Dossier 11938
Tel-Fax: 059/30.15.13 – 059/30.39.33
E-mail:

VERSLAG VAN HER-INDIENSTSTELLING VAN EEN PERSONENLIFT, NA MODERNISERING.

Datum van onderzoek : 12/03/2012
Plaats van onderzoek : Westende-Bad, Koning Ridderdijk 7 – Residentie Bagia I
Aanwezige personen : Dhr. Johny Saxe (MJ-Enterprise)

se chks

1 KENMERKEN VAN HET TOESTEL

	<i>Voor aanpassingen</i>	<i>Na aanpassingen</i>
- Merk:	Thiery	Thiery
- Onderhoudsdienst:	Liftcontrol	MJ-Enterprise
- Identificatienummer:	735831	735831
- Fabrikatienummer:	735831	735831
- Bouwjaar:	1973	1973
- Max. hefvermogen:	225 kg / 3 pers	225 kg / 3 pers
- Aantal stopplaatsen:	11	11
- Aantal kooitoegangen:	1	1
- Hefhoogte:	± 27,6 m	± 27,6 m
- Aandrijving:	Tractie	Tractie
- Nominale snelheid:	0,63 m / sec	0,63 m / sec

2 ONDERZOEK

Overeenkomstig werkinstructie 10lh(035), tot behandeling van art.4 § 2 van het KB van 09/03/2003, met betrekking tot de algemene veilige werking en elektrische veiligheidskringen(en) van het toestel;

Algemeen:

- Machines en remmen, hefkabels en hun mechanische montage,
- Toegang, verluchtingen en verlichtingen; van alle liftdelen
- Liftsturing, met schachtindicatoren en mogelijk aangepaste of vervangen bedrading(en)
- Algemene elektrische uitrusting van de installatie, vanaf de hoofdschakelaar(s)
- Veiligheidscomponenten, zoals snelheidsbegrenzers, valscherminrichtingen, buffers, elektrische of mechanische veiligheidsinrichtingen met beweegbare delen, hydraulische ventielen,
- Nood- en inspectiebedieningen, noodstoppen
- Beveiliging vlakke schachtwand d.m.v. fotocelboord of kooideuren,
- Alarm- en communicatie-inrichtingen,
- Normale- en noodverlichtingen,
- Veiligheidscontacten, vergrendelingen, sleutels,
- Opschriften, bedieningsaanwijzingen, dossier(s),

3 VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

3.1. Vaststellingen:

- Lifttechnisch:

(tot aangepaste delen of bijkomende risico's)

- Geen.

- Bouwkundig:

(tot aangepaste delen of bijkomende risico's)

- De linker schachtwand bestaat uit houten panelen ter afscheiding van de schacht met een ruimte voor nutsvoorziening en voor berging van materiaal. Personen begeven zich in deze ruimte (per verdiep).
- Alle kleine openingen vanuit deze bergruimte naar de schacht zijn volledig af te dichten.
- De stevigheid van deze constructie is te verbeteren.

3.2. Nota's:

- Ingevolge de uitgevoerde moderniseringswerken, en met betrekking tot ons laatste verslag van preventief onderzoek dd. 29/12/2011 - met verslagnummer: 97/111229/08 vervallen ook de vaststellingen:
(vermeld onder punt 3.1 volgens nummer of verwijzing)

- Alle vaststellingen vervallen.

vervallen ook de nota's:

(vermeld onder punt 3.2 volgens nummer of verwijzing)

-

3.3. Kenmerken onderhoudsbedrijf

MJ-Enterprise