



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13523088/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE BRANDING  
P/A Agence La Plage  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

residentie Branding, Koning Ridderdijk 51, 8434 Middelkerke



17/12/2019



Uitgevoerd door: Laurens De Cloedt (5610)

### BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur:	Personenlift
Installateur:	VDB
Type:	TRACTIE
Serienummer:	V92730
Jaar van indienststelling:	1991
Nominale last (kg):	300



#### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden evenwel tekortkomingen vastgesteld, er moet zo snel mogelijk aan verholpen worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE INSPECTIE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2020

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vinçotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Toestel	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift V92730	Reglementaire aanduidingen	<p>Aanduidingen in de kooi: de maximale lastaanduiding ontbreekt, te verhelpen.</p> <p>Aanduidingen in de kooi: het maximaal aantal personen ontbreekt, te verhelpen.</p>		<p>!</p> <p>!</p>

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig & geheel

**2**

Voer de nodige  
herstellingen zo snel  
mogelijk uit

**3**

Laat keuren bij  
wijziging of  
uitbreiding installatie

**4**

**Volgende periodieke keuring in 04/2020**

Voor de aanvraag van de herkeuring neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be) .  
De volgende periodieke inspectie wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GEÏNSPECTEERDE MATERIAAL

ID:	20337379	Aandrijving:	Elektrisch (tractie)
Natuur:	Personenlift	Machinekamer:	Met Machinekamer
Installateur:	VDB	Beveiliging kooitoegang:	Lichtgordijn
Type:	TRACTIE	Onderhoud:	COSMOLIFT
Serienummer:	V92730	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door:	Vinçotte
Jaar van indienststelling:	1991	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op:	12/01/2006
Nominale last (kg):	300	Ref. verslag laatste risicoanalyse:	GEN/11/30060992/00/NL/
Aantal personen:	4	Laatste risicoanalyse met opmerkingen:	JA
Aantal stopplaatsen:	11	Attest van regularisatie afgeleverd door:	Vinçotte
Type gebouw:	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op:	28/01/2013
Aantal toegangen:	11	Ref. attest van regularisatie:	GEN/11/60398974/00/NL/000

### Basis en inhoud onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

### Opmerkingen:

- Aanduidingen in de kooi: de maximale lastaanduiding ontbreekt, te verhelpen.
- Aanduidingen in de kooi: het maximaal aantal personen ontbreekt, te verhelpen.

### Nota:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.



# Verslag

VERSLAG NR  
GEN/10/13523088/00/NL/000

## Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden evenwel tekortkomingen vastgesteld, er moet zo snel mogelijk aan verholpen worden.

**Volgende keuring: 04/2020**

ORIGINEEL