



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14006734/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE BRANDING
P/A Agence La Plage
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

residentie Branding, Koning Ridderdijk 51, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 26/10/2021



Uitgevoerd door: JOHAN CORDIER (5093)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	VDB
Modernisatiefirma	Cosmolift
Type	-
Serienummer	V92730
Jaar van indienststelling	1991



Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2022

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en geheel

2

Volgende periodieke controle in 04/2022
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

ORIGINEEL

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	20337379	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	VDB	Beveiliging kooitoegang	Lichtgordijn
Modernisatiefirma	Cosmolift	Onderhoud	De Lift
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	V92730	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	24/06/2021
Jaar van indienststelling	1991	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60997905/00/NL
Klant nummer van het toestel	8292	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	300	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	12/01/2006
Aantal personen	4	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	11	Attest van regularisatie afgeleverd op	28/01/2013
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60398974/00/NL/000
Aantal toegangen	11		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Veiligheidsdossier -> Nota datum regularisatie:



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14006734/00/NL/000

- Tijdens de laatste risicoanalyse op deze liftinstallatie werden risico's vastgesteld, volgens het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, dienen de modernisatiewerken en bijhorende inspectie (art. 5.4) ten laatste uitgevoerd te zijn op volgende datum: Datum: 12/1/2024

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Volgende controle: 04/2022

ORIGINEEL