

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619611

Eigenaar: Residentie Byblos	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 23/11/2021

Datum van verslag : 23/11/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 3242

Referenties:

Volgnummer intern: 87-73

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 40

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Byblos (6m.o.)

Installateur	Fiam/ Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	11 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1987	Maximum belasting	0,375 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	5	Hijssnelheid	0,65 m/sec
Onderhoudsfirma	Cosmolift	Serienummer	87-73
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatiernr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Fiam	Liftnummer	87-73
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	12,5 cm	Datum 1° RA	25/01/2006
Datum 2° RA	01/07/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	25/01/2036	Datum laatste regularisatie	05/09/2013
Deadline attest van regularisatie	25/01/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR



Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 23/11/2021

Auth.Code: BFUDXNE

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619611

Bjorn Deschoolmeester 

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 23/11/2021

Auth.Code: BFUDXNE

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619611

Vaststellingen:

- Andere
 - De schachtverlichting ter hoogte van verdieping 6 is niet werkzaam. (herhaling 1)
 - De losse houten blokken op buffer onder projectie tegengewicht in de schachtput zijn te verwijderen of vast te monteren.
 - Het is aangeraden de hijskabels te vervangen wegens de vele gebroken draadjes over de volledige lengte van deze kabels. (opgelet, deze opmerking kan tijdens volgend onderzoek aanleiding geven tot een negatief besluit)

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 23/11/2021

Auth.Code: BFUDXNE