



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14005766/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Res. Carlton
p/a Agence Sissau nv
Zeedijk 127
8430 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Carlton, Distellaan 43, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 28/10/2021



Uitgevoerd door: KRISTOF D'HONDT (5934)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Schindler
Serienummer	10484568
Jaar van indienststelling	2011
Nominale last (kg)	675
Aantal personen	9

nobo.be @Schindler.com

Besluit

X

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slecht opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2022

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Eikend controleorgaanisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel: Jan Olleslagerlaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC: GEBABEBB



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14005766/00/NL/000

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 10484568	EG-verklaring van overeenstemming / EU conformiteitsverklaring	De EG verklaring van overeenstemming ontbreekt in het veiligheidsdossier, te verhelpen. (rappel: 1)		X

= met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 04/2022
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

**GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL**

ID:	100026048	Aantal stopplaatsen	6
Natuur	Personenlift	Type gebouw	Consument
Installateur	Schindler	Aantal toegangen	6
Serienummer	10484568	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Jaar van indienststelling	2011	Machinekamer	Zonder machinekamer
Nominale last (kg)	675	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Aantal personen	9	Onderhoud	Schindler

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Veiligheidsdossier -> EG-verklaring van overeenstemming / EU conformiteitsverklaring:

- De EG verklaring van overeenstemming ontbreekt in het veiligheidsdossier, te verhelpen. (rappel: 1)

Besluit**X**

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slecht opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd

Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)