



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14286285/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Res. Carlton  
p/a Laplage  
Distellaan 127  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Carlton, Distellaan 43, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 27/10/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Natuur                    | Personenlift |
| Installateur              | Schindler    |
| Serienummer               | 10484568     |
| Jaar van indienststelling | 2011         |
| Nominale last (kg)        | 675          |
| Aantal personen           | 9            |

#### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2023

Verslag verificatie  
door FOD




Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

| Materiaal             | Inspectiepunt                                  | Opmerking  | Afbeelding  |   |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Personenlift 10484568 | Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi | Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 1) |  | ! |

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

3

**Volgende periodieke controle in 04/2023**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

|                           |              |                          |                      |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ID:                       | 100026048    | Aantal stopplaatsen      | 6                    |
| Natuur                    | Personenlift | Type gebouw              | Consument            |
| Installateur              | Schindler    | Aantal toegangen         | 6                    |
| Serienummer               | 10484568     | Aandrijving              | Elektrisch (tractie) |
| Jaar van indienststelling | 2011         | Machinekamer             | Zonder machinekamer  |
| Nominale last (kg)        | 675          | Beveiliging kooitoeegang | Kooideur             |
| Aantal personen           | 9            | Onderhoud                | Schindler            |


### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen:

Besturingsbord -> Bidirectioneel communicatie-systeem van de kooi:

- Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 1)



### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

**Volgende controle: 04/2023**