



Overzicht interventies Casa Bianca 2021-2022

TIJDSTIP MELDING	ABONNEMENT	PROJECT	INFO ONTVANGEN BIJ MELDING	OPMERKING TECH	BEURT UITGEVOERD OP	UITVOERDER	MELDER PANNE	TEL. BELLEN
29/08/2022 17:10:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	PKE/ Lift maakt veel geluid,, de lift motor blijft door gaan maar de lift komt niet en is defect.	Lift gebel op 3 verdieping. Deur zat geblokkeerd. Als ik op 4 op kooi ging zag ik dat schaatss tegen kader van deur zat. Zag onmiddellijk dat patt eruit was links maar als ik verder keek zag ik ook dar rechts ook weg was en onder de kooi zijn ze ook weg. Offerte 4 nieuwe patt. Neus 9 en lengte	6/09/2022	Benny Coucke	Marc	+3249301513
28/08/2022 11:20:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	RDI/ deur op 1set gaat open en toe, vanmorgen nog geweest - gehandicapte mens kan niets doen zo	Terug ok bij aankomst. Maar naar tijdje te testen heb ik ook de fout. De deuren gaan dan constant open en toe. Heb de re ouverture moeten beter afregelen. Stond te gevoelig.	28/08/2022	Benny Coucke	Mvr. Portier	+32497025775
28/08/2022 09:21:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	JMA/ De lift werkt niet.	Lift ok bij aankomst	28/08/2022	Benny Coucke	Mvr De Nobbele	+32497025774
16/07/2022 22:13:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	Lift doet niets meer.	Lift werkte bij aankomst	18/07/2022	Pascal Deroo	Mevr. Kygnee	+32495214883
14/07/2022 20:33:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	CDP / lift bd op gv VRM: Offerte verstuurd om 7u23	Slecht dk glv	15/07/2022	Matthias Vanthuyn	Stefaan Poedts	0479831396
24/06/2022 18:10:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	EMA/De lift staat is in panne. JMA/ Rappel JV/ gelieve herstelling na te zien..	Constant slecht contact in stuurbord, RG1 - RG2 - RC1 en RC2. Offerte: alle 4 relais met voetjes te vervangen.	24/06/2022	David Lottin	kortien	+32497025775
5/06/2022 15:56:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	LWA/ Personne bloqué dans l'ascenseur au 4ième étage. BCH/ Rappel	Wieltje opratuer stuk , waar door schaatss niet volledig sluit ... eb tegzn de grendel rijd , Lift Bd. Opmerking 22/02/2022 Rubber wielte van deur sluiten op schaatss gemonteerd.	7/06/2022	David Lottin	Mme Vinkier	0498/13.56.91
22/02/2022 09:49:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	BBR / Lift schuurt aan deuropening 9ste verdieping daverd de lift	Opkuisen vette plekken van verschillende bordessdeuren. Slepend lawaai van kooi en tgw. Glijdschoenen van tgw verplaatst, zijn versleten. Vervangen lamp op kooidak.	22/02/2022	David Lottin	Mr Keuppens Bart	+32478942538
16/12/2021 17:40:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	IMO/ Het is niet meer mogelijk om de lift te gebruiken.	Ff schacht schakelaar aangeraakt en lift werkt terug normaal Timer SCHACHTVERLICHTING DEFECT OFFERTE NIEUWE Timer TYPE SHRACK ZR5MF011	17/12/2021	Geert Van Vlaender	Gubel	0476/93.53.73
14/12/2021 15:40:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	NVE/Opgesloten gebruiker, vermoedelijk op het 8e verd.	Pers bevrijdt lift in vang op hoogste verdieping heb hem er met moeite uitgekregen	14/12/2021	Geert Van Vlaender	Mr. Bart Keuppens	+3259304247
2/11/2021 18:47:00	8291	Interventies Res. Casa Bianca	LKA/ Persoon geblokkeerd in de lift VPA/ Rappel, 03/11 - 10:18	Persoon bevrijdt , niet gevonden wat het probleem is , lift buiten dienst Lift in Vang 10 CM boven 8ste verdieping, heel weinig speling tss parachute en glijbaan, OFFERTE 4 leidsloffen acla lengte 140 mm, glijbanen 8mm	3/11/2021	Bjorn Lagaisse	Mireille	+32473991385