



[info@acsfireprotection.be](mailto:info@acsfireprotection.be)  
[www.acsfireprotection.be](http://www.acsfireprotection.be)

Kongostraat 47  
8310 Brugge  
+32 (0) 50 36 15 93

Brugge, 14 februari 2024

Verslagnummer – klantnummer      240342– 6357

**Gegevens gecontroleerde:**

Hierbij verklaren wij dat de blustoestellen voor rekening van onderstaande op 13 februari 2024 werden gecontroleerd.

VME Cosi Fleuri B  
p/a La Plage  
Distellaan 34  
8434 Westende

**Volgende toestellen werden nagezien en goedgekeurd:**

3 x acs blustoestel 6kg. abc poeder

Toestellen bevinden zich in residentie Cosi Fleuri B, Zonnelaan 72 te 8434 Westende.

**Opmerkingen:**

Toestellen nagezien en goedgekeurd.

**Besluit:**

Keuring werd uitgevoerd onder wettelijke technische norm S21-050.

Volgende keuring is voorzien voor februari 2025.

Dimitri Crevits  
ACS Fire Protection

ACS Fire Protection bvba is een bevoegd bedrijf voor het onderhoud van draagbare blustoestellen conform de norm NBN S21-050. Naast het verplicht jaarlijks onderhoud is het aangeraden om de staat van het blustoestel elke 3 maand te verifiëren dat elk blustoestel geplaatst is op de aangewezen plaats, toegankelijk en duidelijk zichtbaar is, een leesbare en juiste aanwijzing draagt, zichtbaar niet beschadigd is, de naald van de drukmeter (indien aanwezig) zich in het groene gebied bevindt en de nodige verzegelingen heeft die niet geschonden zijn. Indien nodig zal de verantwoordelijke persoon (= de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor deze routine schouwingen en die het jaarlijks uit te voeren onderhoud van de draagbare blustoestellen voorziet/inplant) de gepaste maatregelen treffen om de vastgestelde gebreken ongedaan te maken.