

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924491

Eigenaar: Residentie Con Amore	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
---------------------------------------	---

Datum onderzoek : 7/06/2021

Datum van verslag : 7/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 3243

Referenties:

Volgnummer intern: 89/180

Plaats van het onderzoek:

Distellaan 72

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Res. Con Amore (6m.o.)

Installateur	Otis/Cosmolift	Invoerder	Otis/ Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	9 mm
Aandrijving	elektrisch - tractie	Bouwjaar	Na 1958
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	6	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Grendelinrichting (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,69 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	PFB R6R	Onderhoudsfirm	Cosmolift
Serienummer	89/180	Risicoanalyse (datum en EDTC)	16/06/2011 (BTI)
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	28/03/2017 (BTI)	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatiernr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	Otis
Liftnummer	89/180	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	36 cm

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

A

Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.


Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924491

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 7/06/2021