

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674673954

Eigenaar: Residentie De Bunnies I & II	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Datum onderzoek : 29/04/2022 Datum van verslag : 29/04/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 10/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 3241	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Koning Ridderdijk 54-56
Volnummer intern: 94/10	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :		Residentie De Bunnies II	
Installateur	Westlift Express	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	elektrisch
Bouwjaar	1993	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,60 m/sec
Onderhoudsfirma	cosmolift	Serienummer	94/10
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo	Liftnummer	94/10
Datum en nobo eindcontrole	Geen gegevens beschikbaar	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	15 cm	Datum 1° RA	24/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	24/01/2036	Datum laatste regularisatie	17/07/2012
Deadline attest van regularisatie	24/01/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 29/04/2022

Auth.Code: **BESPPXR**

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674673954

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 29/04/2022

Auth.Code: BESPPXR

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674673954

Vaststellingen:

- Andere

- De verlichting van de ruimte/lokaal voor de machinekamer op de bovenste verdieping is niet werkzaam. (herhaling 2) (opgelet: bij een volgende inspectie kan dit leiden tot een negatief besluit)
- Het kooidak + arcade is te ontvetten.

Nota: de plexi van het veiligheidsgordijn is gebroken.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 29/04/2022

Auth.Code: BESPPXR