

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 644344464

Eigenaar: Residentie Eden Beach	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 4/11/2020

Datum van verslag : 4/11/2020

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2020 (maand/jaar).

Installatie ID: 3245

Referenties:

Volgnummer intern: 92/18

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 21

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Eden Beach (6m.o.)

Installateur	Westlift Express/Cosmolift	Invoerder	Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	elektrisch	Bouwjaar	1989
Maximum belasting	0,320 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	12	Aantal personen	5
Vanginrichting (merk en type)	geen gegevens beschikbaar	Grendelinrichting (merk en type)	geen gegevens beschikbaar
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	1 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	geen gegevens beschikbaar	Onderhoudsfirma	Kone
Serienummer	92/18	Risicoanalyse (Datum en EDTC)	26/01/2006
Attest van regularisatie (Datum en EDTC)	25/03/2016	Datum EG/EU-verklaring	niet van toepassing
Fabrikant	Westlift Express	Liftnummer	92/18
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	33 cm

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

C De liftinstallatie kan niet veilig meer worden gebruikt ten gevolge van de vermelde opmerking(en) die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker van de lift of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Deze tekortkoming is een gevolg van een laattijdige modernisatie (indien van toepassing). De opdrachtgever van de inspectie werd op de hoogte gebracht van deze opmerking(en). De lift mag slechts opnieuw in dienst worden gesteld nadat een aanvullende controle na herstelling is uitgevoerd.

VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.


Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/11/2020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 644344464
Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 4/11/2020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 644344464

Vaststellingen:

Bordessen

- Het veiligheidscontact van de grendelinrichting van volgende schachtdeur kent geen goede werking:
(Na lichte aanraking van het deurpaneel op bordes +0 valt de lift stil)

Kooidak

- Het veiligheidscontact van de inklapbare borstwering op het kooidak kent geen goede werking.
(Je kan rijden op inspectie zonder deze in positie te plaatsen, bij de volgende keuring zal deze opmerking leiden toot een negatief besluit)

Schachtput

- Het aanspreken van de noodeindschakelaar dalen schakelt de werking van de lift niet uit.
(= C-Besluit)

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/11/2020