

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674198

Eigenaar:	Residentie Eden Beach	Opdrachtgever:	Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------	-----------------------	-----------------------	---

Datum onderzoek : 3/05/2022 Datum van verslag : 3/05/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2022 (maand/jaar).

Installatie ID:	3245	Plaats van het onderzoek:	Koning Ridderdijk 21 8434 Westende
Installatie Ref.:			
Volgnummer intern:	92/18		

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Eden Beach (6m.o.)

Installateur	Westlift Express/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1989	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirm	Kone	Serienummer	92/18
Datum EG/EU-verklaring	niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassingf
Fabrikant	Westlift Express	Liftnummer	43512591
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	32 cm	Datum 1° RA	26/01/2006
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	26/01/2021	Datum laatste regularisatie	25/03/2016
Deadline attest van regularisatie	26/01/2024	EDTC laatste RA	

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: DNINOUW

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674198

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code:

DNINOUW

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674198

Vaststellingen:

- Andere
 - Verslag 2de risicoanalyse is voor te leggen tegen 26/01/2021. (herhaling 2)
 - Een ankerbout van de kooigeleiders thv de onderkant van verdieping 0 is beter vast te zetten.

Bordessen

- De noodontgrendeling van volgende schachtdeuren kent geen goede werking:
verdieping 1: de noodontgrendeling blijft open staan na bediening.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: DNINOEW