

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674197

Eigenaar: Residentie Four Seasons  
Opdrachtgever: Imasbo BVBA  
Distellaan 34  
8434 Westende

Datum onderzoek : 3/05/2022 Datum van verslag : 3/05/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 1382

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: V92732

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 20  
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Res. Four Seasons (6m.o.)

Installateur	VDB - Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1991	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,65 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	V92732
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	VDB	Liftnummer	3759
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	23 cm	Datum 1° RA	09/02/2006
Datum 2° RA	21/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	09/02/2036	Datum laatste regularisatie	03/05/2016
Deadline attest van regularisatie	09/02/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: FPVIQDI

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674674197

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: 

FPVIQDI
---------

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674674197

**Vaststellingen:**

- Andere
  - Het liftnummer van de huidige onderhoudsfirma ontbreekt in de liftkooi.
  - De display in de kooi is niet werkzaam.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: FPVIQDI