

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619619

Eigenaar: Residentie Kandy	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
-----------------------------------	---

Datum onderzoek : 24/11/2021

Datum van verslag : 25/11/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 3234

Referenties:

Volgnummer intern: 340003361

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 18

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Kandy (6m.o.)

Installateur	Liften	Type	personenlift
Coopman/Thyssenkrupp			
Diameter hijskabel	9 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1989	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,73 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	W215
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing.	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Liften Coopman	Liftnummer	2053
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	21 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	22/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	01/02/2036	Datum laatste regularisatie	12/12/2014
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

NB De keuring kon niet of slechts deels uitgevoerd worden doordat de installatie niet kon bediend worden, door afwezigheid van een bedienaar, geen toegang tot de bedieningsvoorzieningen, een defect, delen van de installatie die niet bereikbaar zijn voor controle of doordat de installatie (tijdelijk) buiten dienst is gesteld. Onderhavig bezoek is niet te beschouwen als onderzoek zoals vermeld onder rubriek 'II. Uitgevoerde controles' en beïnvloedt geenszins de datum waarvóór het volgende onderzoek dient plaats te vinden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 25/11/2021


Auth.Code: DQMUPLR

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619619

Inspecteur: Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR



Bjorn Deschoolmeester

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: DQMUPLR

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619619

Vaststellingen:

- Andere
 - Kooialarm niet werkzaam. (herhaling 5 = D-besluit)
 - Er kan niet gereden worden op de inspectiebesturing op het koodak, hierdoor geen controle van de schacht mogelijk. (herhaling 1 = NB-besluit)
 - Olieresten op het koodak zijn te verwijderen.
 - Wegens de zeer vette toestand van de hijskabels is het moeilijk de correcte toestand van deze hijskabels te bepalen, deze kabels zijn te ontvetten of te vervangen.

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: DQMUPLR