

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674196

Eigenaar: Residentie Kandy  
Opdrachtgever: Imasbo BVBA  
Distellaan 34  
8434 Westende

Datum onderzoek : 3/05/2022 Datum van verslag : 3/05/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 3234	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Koning Ridderdijk 18
Volgnummer intern: 340003361	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Kandy (6m.o.)

Installateur	Liften Coopman/Thyssenkru pp	Type	personenlift
Diameter hijskabel	9 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1989	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,73 m/sec
Onderhoudsfirm	De Lift	Serienummer	W215
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing.	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Liften Coopman	Liftnummer	2053
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	21 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	22/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	01/02/2036	Datum laatste regularisatie	12/12/2014
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

NB De keuring kon niet of slechts deels uitgevoerd worden doordat de installatie niet kon bediend worden, door afwezigheid van een bedienaar, geen toegang tot de bedieningsvoorzieningen, een defect, delen van de installatie die niet bereikbaar zijn voor controle of doordat de installatie (tijdelijk) buiten dienst is gesteld. Onderhavig bezoek is niet te beschouwen als onderzoek zoals vermeld onder rubriek 'II. Uitgevoerde controles' en beïnvloedt geenszins de datum waarvoor het volgende onderzoek dient plaats te vinden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: DRXCYZR

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674674196

ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: 

DRXCYZR
---------

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674674196

**Vaststellingen:**

- Andere
  - Kooialarm niet werkzaam. (herhaling 6 = D-besluit)
  - Er kan niet gereden worden op de inspectiebesturing op het kooidak, hierdoor geen controle van de schacht mogelijk. (herhaling 2 = NB-besluit)(opgelet, bij een volgende inspectie kan dit leiden tot een negatief besluit)
  - Wegens de zeer vette toestand van de hijskabels is het moeilijk de correcte toestand van deze hijskabels te bepalen, deze kabels zijn te ontvetten of te vervangen. (herhaling 1)
  - Er is een losse contra - moer aan de remveer.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: DRXCYZR