

Frank Rouseré

Van: Tjerry Muys <TMU@bticonsult.be>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 12:53
Aan: Frank Rouseré
CC: Giovanni Colpaert; BTI_Info
Onderwerp: RE: installatie ID 3325094 - Middelkerke, res Kito
Bijlagen: 03763202103236046801.PDF

Beste

Tijdens deze specifieke inspectie werd een abnormaal geluid vastgesteld tijdens de werking van de lift, waarvan de oorzaak niet kon bepaald worden. De inspecteur heeft dit genoteerd in het logboek in de machinekamer maar niet als opmerking op het verslag vermeld daar dit volgens zijn oordeel er geen onmiddellijk gevaar mee gemoeid was. Het voorstel van Cosmolift om een lager te vervangen lijkt me in het licht hiervan een te verantwoorden preventieve onderhoudsdaad om erger te voorkomen.

Tijdens onze inspecties wordt telkens ook de goede remwerking gecontroleerd en voeren we tevens een visuele controle uit van de remschoenen. Aangezien al onze controles gebeuren zonder demontage van eender welk onderdeel, heeft iedere visuele controle per definitie zijn beperkingen. De remschoen kan voor het kleine gedeelte wat wij te zien krijgen, in goede staat zijn terwijl delen die we niet te zien krijgen dit niet zijn. Een andere verklaring kan zijn dat de dikte van de remschoen (bijna) de door de fabrikant bepaalde gebruiksgrens bereikt heeft. Het preventief vervangen van zo'n remschoen is in dat geval wederom een onderhoudsdaad om erger te voorkomen.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten
Cordialement
Kind regards

Tjerry Muys
Productmanager hef- en hijstoestellen
Preventieadviseur

Derbystraat 345 - Maaltecenter Blok G
B-9051 Gent

Tel.: +32(0)9 242 92 00
Mobiël: 0496 59 88 11
E-mail: tmu@bticonsult.be
Website: www.bticonsult.be

**

Verlies nooit nog een keuringsrapport, gebruik onze gratis webservice: My Webreports! Één overzichtelijk, online archief met al uw keuringsrapporten.

Registreer u vandaag nog en stuur uw contactgegevens naar IT@bticonsult.be.

**

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Frank Rouseré <frank@laplage.be>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:47
Aan: BTI_Info <info@bticonsult.be>
Onderwerp: FW: installatie ID 3325094 - Middelkerke, res Kito

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: ERA laPlage, dienst syndic (Frank Rouseré) <frank@laplage.be>

Verzonden: maandag 14 juni 2021 9:34

Aan: info@bticonsult.be

CC: Frank Rouseré <frank@laplage.be>

Onderwerp: installatie ID 3325094 - Middelkerke, res Kito

Mevrouw, Mijnheer,

Het onderhoudsbedrijf van deze lift (Cosmolift) deelt mee dat er enkele ingrepen zijn uit te voeren aan de lift, zie offerte in bijlage.

Het laatste keuringsattest deelt mee dat de lift in prima staat is.

Kan u medelen of deze opmerkingen binnen of buiten de controlebevoegdheden vallen van de keuring ?

Met vriendelijke groet,

Frank Rouseré