

BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPEER
Tel.: 056 70 54 05
E-mail: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

OTIS
ALFONS GOSSETLAAN 28A
1702 GROOT BIJGAARDEN

IEPER,

O/Ref. :
U/Ref. :
Tel. :
Verslagnr. : 367-210420-04

ATTEST VAN REGULARISATIE VOOR PERSONENLIFTEN

Adres / Gebouw : RESIDENTIE MATAHARI
KONING RIDDERDIJK 57, 8434 WESTENDE

Plaats van opstelling : inkom

Hoofdkenmerken van het toestel, na volledige moderniseringswerken:

Origineel merk	OTIS CE0026	Onderhoudsdienst	OTIS
Identificatienummer	NE9608	Fabricatienummer	NE9608
Bouwjaar	2001	Max. hefvermogen	320 kg / 4 pers
Aantal stopplaatsen	11	Hefhoogte	± 26,80 m
Aandrijving	traktie MKL	Nominale snelheid	1 m/sec

Onderzoeken

Algemeen: Overeenkomstig werkinstructie 10lh035, m.b.t. art.5 § 4 van het KB 09/03/2003 en wijzigingen.

Specifiek:

Onderwerp	Datum onderzoek	Verslagnummer
Risicoanalyse	14/07/2017	367-170714-05
- tussentijds		
Modernisering	20/04/2021	367-210420-03
Modernisering		
Modernisering		
Modernisering		

Nota Volgende risicoanalyse dient te gebeuren vóór 14/07/2032.

Besluit (slechts 1 besluit kan van toepassing zijn)

- Voldoende voorkomingsmaatregelen tot veiligheidsaspecten zoals vermeld in bijlage I van het KB. van 09/03/2003 en wijzigingen werden uitgevoerd.
- Voldoende voorkomingsmaatregelen tot veiligheidsaspecten zoals vermeld in bijlage I van het KB. van 09/03/2003 en wijzigingen werden uitgevoerd, behalve wat betreft de risico's en mogelijke gevolgen te wijten aan onvoldoende verlichting op de stopplaatsen
(min. 50 lux, verantwoordelijkheid van de eigenaar(s))

agent-onderzoeker,
0367 JEFFREY BEAUPREZ

vr. de directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager