

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674742348

Eigenaar: Residentie Santos	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 4/05/2022 Datum van verslag : 4/05/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 537131006

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: CI 2956

Plaats van het onderzoek:

Priorijlaan 28
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res Santos (6 m.o.)

Installateur	Cosmolift	Type	Schindler 3300
Diameter hijskabel	30 (platte hijsbakels) mm	Aandrijving	Tractie - MKL
Bouwjaar	2016	Maximum belasting	0,625 Ton
Aantal hijskabels	2	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	8	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirm	Cosmolift	Serienummer	CI 2956
Datum EG/EU-verklaring	12/05/2016	Identificatienr. nobo	0026
Fabrikant	Schindler	Liftnummer	CI2956
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	5 cm	Datum 1° RA	
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	12/05/2031	Datum laatste regularisatie	
Deadline attest van regularisatie	12/05/2034	EDTC laatste RA	

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

A


Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/05/2022

Auth.Code: FYBIBDA

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674742348

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/05/2022

Auth.Code:

FYBIBDA

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674742348

Vaststellingen:

- Andere
- Geen opmerkingen.

Nota: De draaiknop op de hendel inspectie op het koodak is terug te plaatsen.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/05/2022

Auth.Code:

FYBIBDA
