



info@acsfireprotection.be
www.acsfireprotection.be

Kongostraat 47
8310 Brugge
+32 (0) 50 36 15 93

Brugge, 26 mei 2023

Verslagnummer – klantnummer 231041 – 1825

Gegevens gecontroleerde:

Hierbij verklaren wij dat de blustoestellen voor rekening van onderstaande op 25 mei 2023 werden gecontroleerd.

VME Soleilla
p/a La Plage
Distellaan 24
8434 Westende

Volgende toestellen werden nagezien en goedgekeurd:

11 x axiale muurhaspel sicli 20m

Toestellen bevinden zich op de gemene delen van residentie Soleilla, Zeedijk 327 te 8434 Westende.

Opmerkingen:

Een muurhaspel +8 dient te worden vervangen.

Besluit:

Keuring werd uitgevoerd onder wettelijke technische norm NBN S21-050.

Volgende keuring is voorzien voor mei 2024.

Dimitri Crevits
ACS Fire Protection

ACS Fire Protection bvba is een bevoegd bedrijf voor het onderhoud van draagbare blustoestellen conform de norm NBN S21-050. Naast het verplicht jaarlijks onderhoud is het aangeraden om de staat van het blustoestel elke 3 maand te verifiëren dat elk blustoestel geplaatst is op de aangewezen plaats, toegankelijk en duidelijk zichtbaar is, een leesbare en juiste aanwijzing draagt, zichtbaar niet beschadigd is, de naald van de drukmeter (indien aanwezig) zich in het groene gebied bevindt en de nodige verzegelingen heeft die niet geschonden zijn. Indien nodig zal de verantwoordelijke persoon (= de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor deze routine schouwingen en die het jaarlijks uit te voeren onderhoud van de draagbare blustoestellen voorziet/inplant) de gepaste maatregelen treffen om de vastgestelde gebreken ongedaan te maken.