



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14263037/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE SOLEILLA
p/a IMMO LA PLAGE
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Soleilla, Zeedijk 327-328, 8430 Middelkerke



Uitgevoerd op: 28/10/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Kone
Type	TRACTIE/MONOSPACE
Serienummer	11079650
Jaar van indienststelling	2009
Klant nummer van het toestel	11079650

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2023

Verslag verificatie
door FOD




Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding
Personenlift 11079650	Toegang - vreemde voorwerpen / water	Er bevinden zich vreemde voorwerpen (afval) in de schachtput, te verhelpen.	

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?
1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Laat zo snel mogelijk
de opmerkingen
verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 04/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be .
 De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	22302634	Aantal toegangen	12
Natuur	Personenlift	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Installateur	Kone	Machinekamer	Zonder machinekamer
Type	TRACTIE/MONOSPACE	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Serienummer	11079650	Onderhoud	Kone
Jaar van indienststelling	2009	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Klant nummer van het toestel	11079650	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	19/07/2013
Nominale last (kg)	630	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/30279650/00/NL/000
Aantal personen	8	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal stopplaatsen	12		
Type gebouw	Consument		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen:

Schachtput -> Toegang - vreemde voorwerpen / water:

- Er bevinden zich vreemde voorwerpen (afval) in de schachtput, te verhelpen.



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.



Verslag

VERSLAG NR
GEN/10/14263037/00/NL/000

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

Volgende controle: 04/2023

ORIGINEEL