

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619616

Eigenaar: Residentie Tennis Court	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 24/11/2021

Datum van verslag : 24/11/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 3239

Referenties:

Volgnummer intern: ABH38

Plaats van het onderzoek:

Priorijlaan 27

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Res. Tennis Court (6m.o.)

Installateur	V.D.B/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1991	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	10
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirma	Otis	Serienummer	V92731
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	V.D.B.	Liftnummer	ABH38
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	10 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	21/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	01/02/2036	Datum laatste regularisatie	01/07/2016
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR



Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: FNNMIBE

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619616

Bjorn Deschoolmeester ✓

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: FNNMIBE

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619616

Vaststellingen:

- Andere
 - De schachtverlichting is na te zien, deze valt uit na ongeveer 2min , tijdsrelais schachtverlichting is bij te stellen. (herhaling 1)
 - Wanneer je een paar verdiepen tegelijk indrukt op het bedieningspaneel in de liftkooi dan stopt hij op de verdiepen maar je krijgt geen tijd om uit te stappen en de deur ontgrendeld niet. Dit euvel is te verhelpen.
 - Olieresten op het kooidak zijn te verwijderen.
 - De hijskabels kennen geen gelijkmatige spanning.
 - Noodoproepinstallatie in de liftkooi kon niet gecontroleerd worden wegens geen gepaste sleutel van opbergkastje aanwezig.
 - Noodoproepinstallatie is niet bereikbaar indien de kooideuren geopend zijn.

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: FNNMIBE