



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13868214/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

MEDE-EIGENAARS RES. TURRITELLE  
P/A AGENCE LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

RES. TURRITELLE, Koning Ridderdijk 66, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 04/05/2021



Uitgevoerd door: DERRICK DECRAMER (5642)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	FIAM
Type	-
Serienummer	94/120
Jaar van indienststelling	1967
Nominale last (kg)	240

#### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerkingen kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2021

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 94/120	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	Operator geeft aan dat de verstaanbaarheid heel slecht is (rappel: 1)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

**2**

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

**3**

**Volgende periodieke controle in 10/2021**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125103	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	FIAM	Beveiliging kooitoegang	Lichtgordijn
Type	-	Onderhoud	Cosmolift
Serienummer	94/120	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	1967	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	28/05/2019
Nominale last (kg)	240	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60775035/00/NL/000
Aantal personen	3	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal stopplaatsen	8	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Type gebouw	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op	22/06/2011
Aantal toegangen	8	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60319440

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen:

Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatie- systeem van de kooi:

- Operator geeft aan dat de verstaanbaarheid heel slecht is (rappel: 1)

### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerkingen kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

**Volgende controle: 10/2021**