



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14008461/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

MEDE-EIGENAARS RES. TURRITELLE  
P/A AGENCE LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

RES. TURRITELLE, Koning Ridderdijk 66, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 25/10/2021



Uitgevoerd door: JOHAN CORDIER (5093)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	FIAM
Modernisatiefirma	Cosmolift
Type	-
Serienummer	94/120
Jaar van indienststelling	1967



#### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2022

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en geheel

**2**

**Volgende periodieke controle in 04/2022**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be) .  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

ORIGINAL

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125103	Machinekamer	Met Machinekamer
Natuur	Personenlift	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Installateur	FIAM	Onderhoud	Cosmolift
Modernisatiefirma	Cosmolift	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	28/05/2019
Serienummer	94/120	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60775035/00/NL/000
Jaar van indienststelling	1967	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	240	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	14/07/2004
Aantal personen	3	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	8	Attest van regularisatie afgeleverd op	22/06/2011
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60319440/00/NL/000
Aantal toegangen	8		
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

### Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Veiligheidsdossier -> Nota datum regularisatie:



- Tijdens de laatste risicoanalyse op deze liftinstallatie werden risico's vastgesteld, volgens het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, dienen de modernisatiewerken en bijhorende inspectie (art. 5.4) ten laatste uitgevoerd te zijn op volgende datum: Datum: 28/5/2022

## Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Volgende controle: 04/2022**

ORIGINEEL