



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14121660/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

MEDE-EIGENAARS RES. TURRITELLE  
P/A AGENCE LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

RES. TURRITELLE, Koning Ridderdijk 66, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 12/04/2022



Uitgevoerd door: DERRICK DECRAMER (5642)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	FIAM
Modernisatiefirma	Cosmolift
Type	-
Serienummer	94/120
Jaar van indienststelling	1967



#### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2022

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag  
zorgvuldig en geheel

2

**Volgende periodieke controle in 10/2022**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

ORIGINEEL

**GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL**

ID:	10125103	Machinekamer	Met Machinekamer
Natuur	Personenlift	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Installateur	FIAM	Onderhoud	Cosmolift
Modernisatiefirma	Cosmolift	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	28/05/2019
Serienummer	94/120	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60775035/00/NL/000
Jaar van indienststelling	1967	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	240	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	14/07/2004
Aantal personen	3	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	8	Attest van regularisatie afgeleverd op	22/06/2011
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60319440/00/NL/000
Aantal toegangen	8		
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

**Basis en inhoud van het onderzoek:**

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

**Opmerkingen:** Geen**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Volgende controle: 10/2022**