



[info@acsfireprotection.be](mailto:info@acsfireprotection.be)  
[www.acsfireprotection.be](http://www.acsfireprotection.be)

Kongostraat 47  
8310 Brugge  
+32 (0) 50 36 15 93

Brugge, 14 februari 2024

Verslagnummer – klantnummer            240344 – 5259

### **Gegevens klant:**

Hierbij verklaren wij dat de blustoestellen voor rekening van onderstaande op 13 februari 2024 werden geïnstalleerd en gecontroleerd.

VME Veritas  
p/a Imasbo  
Distellaan 34  
8434 Westende

### **Volgende toestellen werden gecontroleerd:**

3 x aquaflam blustoestel 6kg. abc poeder

Deze bevinden zich in residentie Veritas, Arendlaan 19 te 8434 Westende.

### **Opmerkingen:**

Toestellen nagezien en goedgekeurd.

### **Besluit:**

Controle werd uitgevoerd volgens wettelijke technische norm NBN S21-050.

Volgende keuring is voorzien voor februari 2025.

Dimitri Crevits  
ACS Fire Protection

ACS Fire Protection bvba is een bevoegd bedrijf voor het onderhoud van draagbare blustoestellen conform de norm NBN S21-050. Naast het verplicht jaarlijks onderhoud is het aangeraden om de staat van het blustoestel elke 3 maand te verifiëren dat elk blustoestel geplaatst is op de aangewezen plaats, toegankelijk en duidelijk zichtbaar is, een leesbare en juiste aanwijzing draagt, zichtbaar niet beschadigd is, de naald van de drukmeter (indien aanwezig) zich in het groene gebied bevindt en de nodige verzegelingen heeft die niet geschonden zijn. Indien nodig zal de verantwoordelijke persoon (= de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor deze routine schouwingen en die het jaarlijks uit te voeren onderhoud van de draagbare blustoestellen voorziet/inplant) de gepaste maatregelen treffen om de vastgestelde gebreken ongedaan te maken.