



## HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

Gemeentebestuur Middelkerke  
Dienst Huisvesting  
Spermaliestraat 1  
8430 Middelkerke

uw kenmerk

ons kenmerk  
P040112/002

bijlagen  
1

datum  
19 november 2021

contact  
Kpt. Jan Lescouhier

telefoonnr.  
050/68.17.35

Betreft: Koning Ridderdijk 30, 8434 Middelkerke

Geachte,

In bijlage sturen wij u de nodige documenten betreffende de aanvraag voor het uitvoeren van een eindcontrole en opmaak eindverslag voor VME West-End op bovenvermeld adres.

Namens de Zonecommandant,  
i.o. Wnd Directeur Risicobeheersing,

Maj. Ing. Michael Gonzales





## HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

### Brandpreventieverslag

19 november 2021

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: P040112/002

Behandelaar: Kpt. Jan Lescouhier

Email: brandweer.preventie@zone1.be

Tel: 050/68.17.35

---

**OPDRACHT:** Aanvraag voor het uitvoeren van een eindcontrole en opmaak eindverslag voor VME West-End in de Koning Ridderdijk 30 te Westende Bad.

**ADRES:** Koning Ridderdijk 30 te 8434 Middelkerke

**AARD VAN DE INRICHTING:** Residentieel - Middelhoog gebouw

**AANVRAGER:** Immo La Plage, Distellaan 34 te 8434 Westende

**DATUM VAN AANVRAAG:** 19 november 2021

**GEGEVENS AANVRAAG:** Aanvraag ingediend door Immo La Plage (Mevr. Ann Vandenberghe) Distellaan 34 te 8434 Westende Bad voor het uitvoeren van een eindcontrole en opmaak eindverslag voor VME West-End in de Koning Ridderdijk 30 te Westende Bad.

**BESTEMMELING:** Gemeentebestuur Middelkerke, Dienst huisvesting, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

---

#### **A. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING:**

##### **A.1. Algemeen**

##### **A.1.1. Wetgeving**

1. Organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

- K.B. van 19/12/2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones
- Ministeriële Omzendbrief van 1 december 2016 betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones

2. Basisnormen

- K.B. van 07/07/1994 en wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.  
Bijlage 1 Terminologie  
Bijlage 3/1 Middelhoge gebouwen  
Bijlage 5/1 Reactie bij brand van de materialen  
Bijlage 7 Gemeenschappelijke Bepalingen

### 3. Rookmelders

- Vlaamse Codex Wonen van 2021

#### **A.2. Specifiek:**

##### 1. Verslagen van eerdere nazichten uitgevoerd door de brandweer :

Er moet ook rekening gehouden worden met voorschriften uit eerdere verslagen, opgemaakt n.a.v. eerdere controles of als advies bij stedenbouwkundige aanvragen.

#### **B. ADVIES:**

---

Dit verslag werd opgemaakt volgens de principes beschreven in Ministeriële Omzendbrief betreffende het brandpreventieverlag en de adviesverlening door de hulpverleningszones.

#### **B.2. Inbreuken – Opmerkingen:**

Ons steunend op de ons meegedeelde inlichtingen en de vaststellingen stelt de brandweer dat de inrichting, m.u.v. de appartementen 02.03, 06.03, 09.01 en 09.02, **beantwoordt** aan de brandveiligheidseisen.

### **OP NIVEAU VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN**

#### **Aan volgende brandveiligheidseisen wordt voldaan.**

##### **Rookmelders** - Decreet van 01/06/2012

Decreet van 01/06/2012 van de Vlaamse Overheid houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. Iedere wooneenheid moet uitgerust worden met minimum 2 optische rookmelders. Het trappenhuis moet eveneens op iedere bouwlaag voorzien worden van rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

- ❖ **De trappenhuis en de gemeenschappelijke delen beschikken over optische rookmelders.**

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **De veiligheidsverlichting** – KB 12.07.2012 art. 6.5.4.

De veiligheidsverlichting moet voldoen aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 60 598-2-22 en EN 50 172. De veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meerdere autonome stroombron(nen).

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

- ❖ **De trappenhuis en de gemeenschappelijke delen beschikken over voldoende**

**veiligheidsverlichtingsarmaturen. Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **De brandbestrijdingsmiddelen** - KB 12.07.2012 art. 6.8.5.1.

Op elke bouwlaag moet minstens één draagbaar snel blusapparaat met een minimale capaciteit van 6 kg ABC-poeder of 6 liter schuimblusmiddel opgehangen worden. De toestellen moeten goed zichtbaar zijn en aangeduid met een pictogram voor blustoestellen.

De blustoestellen beantwoorden aan de voorgeschreven criteria zoals: CE conformiteit, BENOR label en ANPI certificering. De brandblustoestellen worden jaarlijks door een bevoegd persoon gecontroleerd.

- ❖ **Op elke bouwlaag (ook in de kelder) is een draagbaar snelblustoestel aanwezig. De toestellen zijn aangeduid met een pictogram blustoestel.**

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **Signalisatie** - KB 12.07.2012 art 4.5. (evacuatiepictogrammen)

Het volgnummer van elke bouwlaag moet duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuis en liften. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Om zich snel kunnen oriënteren in geval van nood dienen de verdiepingen voorzien te worden van pictogrammen met een groene en witte kleurencode.

- ❖ **De evacuatiepictogrammen en niveauaanduiding zijn aangebracht.**

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment.**

De evacuatie van lokalen of een geheel van **lokalen met nachtbezetting** gebeurt via evacuatiewegen waarvan de verticale wanden EI 60 en de deuren EI 30 hebben.

- ❖ De verticale wanden in de evacuatiewegen en de toegangsdeuren tot de woontiteiten beschikken over de vereiste brandweerstand.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Binnentrappenhuizen – binnenwanden KB 12.07.2012 art. 2/1 – art. 4.2. en art. 4.2.2.1.**

De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens EI 60 en mogen geen openingen of gebreken vertonen. Nieuwe wanden (= wanden bijgebouwd na de oprichting van het gebouw) moeten EI60 hebben.

Trappenhuizen en gemeenschappelijke delen zijn vrij van brandbare voorwerpen.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Afscheiding kelderverdieping**

De wand tussen de trap die naar de kelder gaat en de hall op de gelijkvloerse verdieping, alsook de onderkant van de trap die naar de 1<sup>ste</sup> verdieping gaat moet EI30 hebben. De deur die toegang geeft tot de kelder moet EI<sub>1</sub> 30 hebben.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN**

**Elektrische installaties - KB 12.07.2012 bijlage 2/1 art. 6.5.1.**

De elektrische installaties voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Bij controle door de brandweer moet een keuringsverslag van de elektrische installatie overhandigd worden, opgemaakt door een EDTC (erkende dienst voor technische controles), en waaruit blijkt dat de installaties voldoen aan de vermelde richtlijnen. Dat verslag mag niet ouder zijn dan 25 jaar.

- ❖ Keuringsverslagen elektrische installaties gemene delen:

Verslagnummer	Uitgevoerd door	Datum keuring	Geldig tot	Opmerkingen
189/2021/4/12/7	Elektrotest	13/04/2021	13/04/2046	Gemene delen

- ❖ Keuringsverslagen elektrische installaties privatieve delen:

Verslagnummer	Uitgevoerd door	Datum keuring	Geldig tot	Opmerkingen
5218905	OCB via TVL Elektro	10/05/2019	31/05/2044	App. 01.01 - Claessens
GEN/30723664/00/NL/000	Vincotte	06/04/2021	06/04/2029	App. 01.02 - Ameye
PO3792-2066	Vincotte	2/09/2014	02/09/2039	App. 01.03 - Boucaert
141378	Vincotte	8/04/2011	08/04/2036	App. 02.01 - Massie
101915	Aceg	11/12/2017	11/12/2043	App. 02.02 – De Ruyck
Geen keuring ontvangen				App. 02.03 - Vanderdonck
EE1/SG/90306	ATK	10/10/2019	10/10/2044	App. 03.01 - Somers
EE1/SG/90306	ATK	10/10/2019	10/10/2044	App. 03.02 - Somers
Geen keuring ontvangen				App. 03.03
0638-210323-12_01	BTV	02/04/2021	02/04/2046	App. 04.01 – De Geyndt
0356-210304-01	BTV	4/03/2021	04/03/2046	App. 04.02 - Vermander
GEN/20/30659862/00/NL	Electrotest	14/05/2019	14/05/2044	App. 04.03 - Wallens
0387 190527 01	BTV via ADL Lights	27/05/2019	27/05/2044	App. 05.01 - Mennes
ET230/2021/4/22/1	Electrotest	22/04/2021	22/04/2046	App. 05.02 - Struyfs
0356-210319-07	BTV – via ML Projects	09/03/2021	09/03/2046	App. 05.03 - Ickx
189/2021/4/13/8	Electrotest	13/04/2021	13/04/2046	App. 06.01 - Deldaele
0356-210420-01	BTV – via ML Projects	20/04/2021	20/04/2046	App. 06.02 - Ducoron
Geen keuring ontvangen				App. 06.03
5384682	OCB via Fixall	26/05/2020	31/05/2045	App. 07.01 - Florizoone
3264895	OCB	30/11/2009	30/11/2034	App. 07.02 - Vanspringel
30725461	Vincotte	07/05/2021	07/05/2046	App. 07.03 - Bodson
526434	ACEG	19/04/2021	19/04/2022	App. 08.01 - Dekeyzer
RH20210402-HH1	J. Van Hemelen	07/04/2021	07/04/2046	App. 08.02 - Baillevier
70112791	Vinçotte	28/08/2017	28/08/2042	App. 08.03 - Vancauwe
Geen keuring ontvangen				App. 09.01 - Colback

<b>Geen keuring ontvangen</b>				App. 09.02 - Laporte
60949045/4	Vincotte	26/02/2021	26/02/2046	App. 09.03 – Lievens

### **Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen - KB 12.07.2012 bijlage 2/1 art. 6.6.**

De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen aan de normen:

*NBN D 51-001*: Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - Lokalen voor druk reduceer-inrichtingen van aardgas.

*NBN D 51-003*: Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen.

*NBN D 51-004*: Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties. Het nazicht omvat de correcte aansluiting en de goede werking van alle installaties en toestellen die werken op gas. Het nazicht omvat eveneens de goede afvoer van de verbrandingsgassen. Tevens moet er in iedere ruimte waar een brandbaar gas wordt verbrand voldoende ventilatie aanwezig zijn.

### **Technische lokalen en ruimten - KB 12.07.2012 bijlage 2/1 art. 5.1.**

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

Dit compartiment kan over verscheidene opeenvolgende bouwlagen reiken.

Voor de technische lokalen gelden de voorschriften inzake de compartimenten mits volgende wijzigingen :

1. Toegang tot twee uitgangen die leiden :
    - hetzij naar een aanpalend compartiment via een deur EI<sub>1</sub> 30;
    - hetzij naar een trappenhuis via een deur EI<sub>1</sub> 30;
    - hetzij naar buiten, derwijze dat een evacuatie niveau bereikbaar is;
  2. Indien nochtans de oppervlakte van het technische compartiment niet groter is dan 1.000 m<sup>2</sup>, volstaat één uitgang naar een trappenhuis, naar buiten of naar een ander compartiment.
  3. De nuttige breedte van evacuatiewegen, traparmen, overlopen en sassen bedraagt ten minste 0,80 m.
- De tellers voor gas, elektriciteit en water, moeten bereikbaar zijn via de gemeenschappelijke delen en mogen zich niet bevinden in de appartementen. In de teller ruimten en op de weg naar de teller ruimten mogen geen materialen gestapeld worden.

Indien de elektriciteits- en gastellers in hetzelfde lokaal worden geplaatst, moeten zij van elkaar gescheiden worden door ze onder te brengen in afzonderlijke kasten. De kasten voldoen aan de volgende voorwaarden.

1. De tellers voor **elektriciteit** zijn ondergebracht in een kast die voldoet aan de vereiste weerstand EI 30 - EI 60.
2. De tellers voor **gas** zijn ondergebracht in een afzonderlijke kast met de vereiste weerstand EI 30 – EI 60 en voorzien van voldoende onder- en boven verluchting.

Gebruikte verluchttingsroosters voor de aanvoer van onder- en boven verluchting in de kast moeten van het brandwerende type zijn.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

## **OP NIVEAU VAN DE WOONENTITEITEN**

### **Aan volgende brandveiligheidseisen wordt voldaan.**

#### **Woonentiteit nr: 01.01**

##### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatieweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI<sub>1</sub>30.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.
- De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**

##### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

##### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### Woonentiteit nr: 01.02

##### De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

##### Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### Woonentiteit nr: 01.03

##### De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

##### Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### Woonentiteit nr: 02.01

##### De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

##### Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Woonentiteit nr: 02.02**

#### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

#### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Woonentiteit nr: 02.03**

#### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

#### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet **niet** aan de gestelde eisen.

### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Woonentiteit nr: 03.01**

#### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

#### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).



Voldoet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 03.02**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 03.03**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet niet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 04.01**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Woonentiteit nr: 04.02**

##### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

##### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Woonentiteit nr: 04.03**

##### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

##### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Woonentiteit nr: 05.01**

##### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

##### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Woonentiteit nr: 05.02**

#### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Woonentiteit nr: 05.03**

#### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

### **Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

### **Woonentiteit nr: 06.01**

#### **De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

#### **Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 06.02**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 06.03**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet niet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 07.01**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.  
**De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**  
**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**
  - ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**
  - ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**
- Woonentiteit nr: 07.02**
- De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**
- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatieweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**
  - ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**
  - ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.  
**De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**  
**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**
  - ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**
  - ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**
- Woonentiteit nr: 07.03**
- De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**
- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatieweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**
  - ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**
  - ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.  
**De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**  
**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**
  - ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**
  - ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**
- Woonentiteit nr: 08.01**
- De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**
- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatieweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**  
**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**
  - ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.  
**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.  
**De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Woonentiteit nr: 08.02**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.  
**De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Woonentiteit nr: 08.03**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.  
**De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.**

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Woonentiteit nr: 09.01**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

**Voldoet aan de gestelde eisen.**

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet **niet** aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 09.02**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet **niet** aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Woonentiteit nr: 09.03**

**De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment KB 12.07.2012- Bijlage 2/1-art. 4.4.1.2.**

- ❖ De verticale binnenwand van de evacuatiweg en toegangsdeur tot de woonentiteit beschikt over de vereiste brandweerstand EI60 / EI130.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Rookmelder(s) - Decreet van 01/06/2012**

- ❖ De woonentiteit is uitgerust met 2 rookmelders met een niet vervangbare batterij en een levensduur van min. 10 jaar.

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Evacuatie van de compartimenten - Aantal uitgangen – KB 12.07.2012 art. 2.2.1.**

- ❖ De woonentiteit beschikt langs de voorzijde over een opendraaiend raam en is toegankelijk voor de brandweer.

De woonentiteit voldoet aan de eisen van een volwaardige 2e vluchtweg.

**Keuringsverslag van de elektrische installaties (25 jaar)**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (25 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**Reinigings- en verbrandingsattest van de individuele gaswandketels**

- ❖ Tijdens de eindcontrole kon worden aangetoond dat de woonentiteit beschikt over een geldig keuringsattest (2 jaar).

Voldoet aan de gestelde eisen.

**B.3. Aanvullende voorschriften:**

3.1. De aanwezige blusmiddelen moeten jaarlijks nagezien en gekeurd worden door een bevoegd persoon.

3.2. Het stapelen van materialen in de evacuatiwegen en in de woongelegenheden moet vermeden worden om de evacuatie niet in het gedrang te brengen en om branduitbreiding te vermijden.

3.3. Er wordt nochtans met nadruk op gewezen dat geen enkele zekerheid van volledige beveiliging tegen brand of totale evacuatie kan gegeven worden, gelet dat deze beveiliging en evacuatie steeds en hoofdzakelijk afhankelijk blijven van het strikt naleven van de wettelijke bepalingen, het opvolgen van de ordemaatregelen, de voorzichtigheid, de waakzaamheid en de bevoegdheid van de aanwezigen in de inrichting

## **C: BESLUIT**

---

**GUNSTIG**

Dienst Preventie,

Voor gezien,  
Namens de Zonecommandant,  
i.o. Wnd Directeur Risicobeheersing,

Kpt. Jan Lescouhier

Maj. Ing. Michael Gonzales