



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/15073616/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.BIANCA P/A AGENCE LA PLAGE
Distellaan 34
8434 Middelkerke

Uw klantnummer: 79610005
Contractnummer: 1033282/1000



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES BIANCA, Koning Ridderdijk 3, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

22/04/2025 09:31 - 10:03



Uitgevoerd door: MATTI INGHELS (5958)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Eber
Modernisatiefirma	Andere
Type	-
Serienummer	6912
Fabricagenummer	87/67



Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2025

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/15073616/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en geheel

2

Volgende periodieke controle in 10/2025
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingreportingnorth@vincotte.be .
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.



GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125099	Snelheid (m/s)	0.9
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Eber	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Modernisatiefirma	Andere	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	26/06/2019
Serienummer	6912	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792310/NL/000
Fabricagenummer	87/67	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Jaar van indienststelling	1988	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	26/06/2019
Nominale last (kg)	450	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal personen	6	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/12/2023
Aantal stopplaatsen	11	Ref. attest van regularisatie	000061272221
Type gebouw	Consument	Digi Tag	https://taqr.io/30cf70156de29ae706e62c491a16e42b
Aantal toegangen	11	Naam onderhoudsbedrijf	De Lift
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen: Geen



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/15073616/00/NL/000



Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Volgende controle: 10/2025