



a **kiwa** company

# Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/15371307/00/NL/000

Origineel

## IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.BIANCA P/A AGENCE LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke

Uw klantnummer: 79610005  
Contractnummer: 1033282/1000



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

RES BIANCA, Koning Ridderdijk 3, 8434 Middelkerke



**Uitgevoerd op:**

28/04/2026 11:08 - 11:49



**Uitgevoerd door:** THIBAUT DEMUYNCK (7247)

### BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Eber
Modernisatiefirma	Andere
Type	-
Serienummer	6912
Fabricagenummer	87/67



#### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2026

Verslag verificatie  
door FOD




Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 contact@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal Klantnummer (KN) Serienummer (SN)	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift SN:6912	Schacht	De kooi kan starten wanneer de twee delen van de guillotinedeur of automatische deuren niet volledig gesloten zijn. Te verhelpen. Verdieping: 0		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

2

Laat zo snel mogelijk  
de opmerkingen  
verhelpen

3

**Volgende periodieke controle in 10/2026**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [contact@vincotte.be](mailto:contact@vincotte.be).

De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125099	Snelheid (m/s)	0.9
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Eber	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Modernisatiefirma	Andere	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	26/06/2019
Serienummer	6912	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792310/NL/000
Fabricagenummer	87/67	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Jaar van indienststelling	1988	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	26/06/2019
Nominale last (kg)	450	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal personen	6	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/12/2023
Aantal stopplaatsen	11	Ref. attest van regularisatie	000061272221
Type gebouw	Consument	Digi Tag	<a href="https://taqr.io/30cf70156de29ae706e62c491a16e42b">https://taqr.io/30cf70156de29ae706e62c491a16e42b</a>
Aantal toegangen	11	Naam onderhoudsbedrijf	De Lift
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen:

Schacht:

- De kooi kan starten wanneer de twee delen van de guillotinedeur of automatische deuren niet volledig gesloten zijn. Te verhelpen.  
Verdieping: 0



## Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

**Volgende controle: 10/2026**