

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 1391969268

Eigenaar: Residentie Champa

Opdrachtgever: Imasbo BVBA
Distellaan 34
8434 Westende

Datum onderzoek : 28/07/2025

Datum van verslag : 28/07/2025

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 07/2025 (maand/jaar).

Installatie ID: 3235

Referenties:

Volgnummer intern: 3426 (96/13)

Plaats van het onderzoek:

Distellaan 68
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Champa (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1996	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	6
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	96-13
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	3426
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	25,5 cm	Datum 1° RA	25/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2021	Datum 3° RA	19/06/2024
Deadline volgende RA	19/03/2036	Datum laatste regularisatie	02/04/2015
Deadline attest van regularisatie	25/01/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	Niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

E Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en een attest van regularisatie werd afgeleverd.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Van Houteghem Benito

DE DIRECTEUR



Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 28/07/2025

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 1391969268



Benito Van Houteghem

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 28/07/2025

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 1391969268

Vaststellingen:

[Documenten en opschriften](#)

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.
(E-Besluit)

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 28/07/2025

Auth.Code: