

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 1392720797

Eigenaar: Residentie De Bunnies I & II	Opdrachtgever: Imasbo BVBA
	Distellaan 34
	8434 Westende

Datum Onderzoek: 08/01/2026**Datum van verslag:** 08/01/2026

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden vóór 31/1/2026

Installatie ID: 3241

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 94/10

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 54-56

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken: Residentie De Bunnies II

Installateur	Westlift Express	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	elektrisch
Bouwjaar	1993	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,60 m/sec
Onderhoudsfirm	cosmolift	Serienummer	94/10
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo	Liftnummer	94/10
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	15 cm	Datum 1° RA	24/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	19/03/2036	Datum laatste regularisatie	17/07/2012
Deadline attest van regularisatie	24/01/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	Niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles:**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen:

Zie blad vaststellingen.

IV. Metingen:**V. Besluit:**

- E Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en een attest van regularisatie werd afgeleverd.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 1392720797

Inspecteur : Marnef William

Namens de techn. directeur



Marnef William

Verslagnummer: 1392720797

Vaststellingen:

Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.
(E-Besluit)

Kooi

- Het hindernisdetectiesysteem (bv. lichtgordijn) van de kooideur kent geen goede werking.
- Centraal onderaan de kooitoegang onderbreekt de lichtlijst niet. (vanaf 3,2cm)