



info@acsfireprotection.be
www.acsfireprotection.be

Kongostraat 47
8310 Brugge
+32 (0) 50 36 15 93

Brugge, 29 mei 2025

Verslagnummer – klantnummer 251125 – 1822

Gegevens gecontroleerde:

Hierbij verklaren wij dat de blustoestellen voor rekening van onderstaande op 28 mei 2025 werden gecontroleerd.

VME Four Seven

p/a La Plage

Distellaan 24

8434 Westende

Volgende toestellen werden nagezien en goedgekeurd:

6 x axiale muurhaspel ajax 20m

2 x acs blustoestel 6kg. abc poeder

Toestellen bevinden zich op de gemene delen van residentie Four Seven, Zeeravenlaan 4 te 8434 Westende.

Opmerkingen:

Haspel op +2 lekt bij onder druk zetten.

Besluit:

Keuring werd uitgevoerd onder wettelijke technische norm NBN s21-050.

Volgende keuring is voorzien voor mei 2026.

Dimitri Crevits

ACS Fire Protection

ACS Fire Protection bvba is een bevoegd bedrijf voor het onderhoud van draagbare blustoestellen conform de norm NBN S21-050. Naast het verplicht jaarlijks onderhoud is het aangeraden om de staat van het blustoestel elke 3 maand te verifiëren dat elk blustoestel geplaatst is op de aangewezen plaats, toegankelijk en duidelijk zichtbaar is, een leesbare en juiste aanwijzing draagt, zichtbaar niet beschadigd is, de naald van de drukmeter (indien aanwezig) zich in het groene gebied bevindt en de nodige verzegelingen heeft die niet geschonden zijn. Indien nodig zal de verantwoordelijke persoon (= de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor deze routine schouwingen en die het jaarlijks uit te voeren onderhoud van de draagbare blustoestellen voorziet/inplant) de gepaste maatregelen treffen om de vastgestelde gebreken ongedaan te maken.