



Ref. Service Order 000822071110  
Contract N° / N° de contract E40588054

Naam site / Nom du site RES SOLEILLA  
Installatie type / Type d'installation Elevator  
Installatie N° / N° d'installation 11079650  
Manuf. Serial No. NOT AVAILABLE  
Erkenning / Identification LIFT  
Adres / Adresse ZEEDIJK 327  
Stad / Ville WESTENDE

Uw specialist / Votre spécialiste Davy VANDEROSTYNE  
Datum bezoek / Date visite 4/12/2024

Samenvatting van de uitgevoerde onderhoudstaken \ Résumé des tâches de maintenance effectuées	
<b>Werkzaamheden op de onderste stopplaats \ Tâches sur le palier inférieur</b>	<b>Module status</b>
Controleer de signalisatie op de verdiepingen \ Contrôler la signalisation palière	✓
Controleer de schachtdeurpanelen en de beweging van de schachtdeur \ Contrôler les panneaux de porte palière et le fonctionnement des portes palières	✓
Controleer de schachtdeurdrempel \ Contrôler le seuil de porte palière	✓
Controleer de kooideurdrempel \ Contrôler le seuil de porte cabine	✓
Controleer de toegang en de gang \ Contrôler l'entrée et les couloirs	✓
<b>Werkzaamheden op de bovenste stopplaats \ Tâches à l'étage le plus haut</b>	<b>Module status</b>
Controleer het kooideuroperator \ Contrôler l'opérateur de porte cabine	✓
Controleer de goede werking van de kooideur \ Contrôler le fonctionnement de la porte cabine	✓
Controleer de aandrijfriem van het deurmechanisme \ Contrôler la courroie de l'opérateur de porte	✓
Controleer kooideurcontact en grendelcontact \ Contrôler le contact de porte cabine et le contact de serrure	✓
<b>Werkzaamheden voor het kooidak \ Tâches sur le toit de cabine</b>	<b>Module status</b>
Controleer het kooidak \ Vérifier le toit de cabine	✓
Controleer verlichting liftschacht \ Vérifier l'éclairage de gaine	✓
Controleer de batterij voor noodalarm \ Vérifier la batterie de l'alarme de secours	✓
Controleer de bovenste glijsloten. \ Contrôler les coulisseaux supérieurs	✓
Controleer of de resetstick van de snelheidsbegrenzer aanwezig is, indien van toepassing. \ Vérifier la présence du bâton de réinitialisation du limiteur de vitesse, le cas échéant	✓
Controleer smeerinrichting, indien van toepassing \ Contrôler le huileur de guide, le cas échéant	✓
<b>Werkzaamheden op het kooidak voor de schachtkop \ Tâches sur le toit de cabine pour la hauteur libre supérieure de la gaine</b>	<b>Module status</b>

Controleer de bevestigingen van de ophangkabels \ Contrôler les attaches de câble de traction	✓
Controleer de ophangkabels \ Contrôler les câbles de traction	✓
Controleer de snelheidsbegrenzerkabel \ Contrôler le câble du limiteur de vitesse	✓
Controleren van het inklinkmechanisme van de snelheidsbegrenzer \ Contrôler le mécanisme du limiteur de vitesse	✓
<b>Werkzaamheden op het kooidak voor de hijsmachine \ Tâches sur le toit de cabine pour la machine de traction</b>	<b>Module status</b>
Controleer de hijsmachine. \ Contrôler la machine de traction	✓
Controleer de tractieschijf \ Vérifier la poulie de traction	✓
Controleer de luchtspleet van de rem \ Vérifier l'entrefer du frein	✓
Uitvoeren van de eenzijdige remtest \ Effectuer le test du frein	✓
<b>Werkzaamheden op het kooidak voor de bovenste schachtdeur \ Tâches sur le toit de cabine pour la porte palière supérieure</b>	<b>Module status</b>
Controleer de looprail van de schachtdeur \ Vérifier le rail de la porte palière	✓
Controleer de schachtdeurvergrendeling \ Vérifier la serrure de porte palière	✓
Controleer het schachtdeurcontact en het grendelcontact \ Contrôler le contact de porte palière et contact de serrure	✓
Controleer het sluitgewicht of de veer \ Contrôler le poids de fermeture ou le ressort	✓
Controleer de schachtdeur glij schoenen \ Contrôler les coulisseaux de porte palière	✓
Controleer de speling bij gesloten schachtdeur \ Contrôler l'espace de fermeture de la porte palière	✓
<b>Werkzaamheden op het kooidak voor alle tussenliggende stopplaatsen \ Tâches sur le toit de cabine pour tous les étages intermédiaire</b>	<b>Module status</b>
Controleer de looprail van de schachtdeur \ Vérifier le rail de la porte palière	✓
Controleer de schachtdeurvergrendeling \ Vérifier la serrure de porte palière	✓
Controleer het schachtdeurcontact en het grendelcontact \ Contrôler le contact de porte palière et contact de serrure	✓
Controleer het sluitgewicht of de veer \ Contrôler le poids de fermeture ou le ressort	✓
Controleer de schachtdeur glij schoenen \ Contrôler les coulisseaux de porte palière	✓
Controleer de speling bij gesloten schachtdeur \ Contrôler l'espace de fermeture de la porte palière	✓
<b>Werkzaamheden op het kooidak voor tegengewicht \ Tâches sur le toit de cabine pour le contrepoids</b>	<b>Module status</b>
Controleer de ophangkabels \ Contrôler les câbles de traction	✓
Controleer de snelheidsbegrenzerkabel \ Contrôler le câble du limiteur de vitesse	✓
Controleer de bovenste tegengewichtglij sloffen. \ Contrôler les coulisseaux supérieurs de contrepoids	✓
Controleer het tegengewichttraam, de omleiwielen, de kabeluitloop beveiligingen en de vulgewichtblokken \ Contrôler la protection du contrepoids, les poulies, les protections de câbles et les poids	✓
Controleer de onderste glij sloffen van het tegengewicht \ Contrôler les coulisseaux inférieurs du contrepoids	✓
Controleer smeerinrichting, indien van toepassing \ Contrôler le huileur de guide, le cas échéant	✓
Controleer de compensatieketting, indien van toepassing \ Contrôler la chaîne de compensation, le cas échéant	✓
<b>Werkzaamheden in de kooi en op de stopplaats \ Tâches en cabine sur le palier</b>	<b>Module status</b>
Controleer de deur-openen knop en de kooideurbeweging \ Contrôler le fonctionnement du bouton d'ouverture de porte et de la porte cabine	✓
Controleer de deurbeveiligingen \ Contrôler les dispositifs de protection de porte	✓

Controleer de kooiverlichting \ Contrôler l'éclairage de cabine	✓
<b>Werkzaamheden op het kooidak voor de schacht - onderste gedeelte \ Tâches sur le toit de cabine pour la gaine - partie inférieure</b>	<b>Module status</b>
Controleer de ophangkabels \ Contrôler les câbles de traction	✓
Controleer de snelheidsbegrenzerkabel \ Contrôler le câble du limiteur de vitesse	✓
<b>Werkzaamheden aan de automatische deuren op de onderste stopplaats \ Tâches sur le palier inférieur pour les portes automatiques</b>	<b>Module status</b>
Controleer de schachtdeur glij schoenen \ Contrôler les coulisseaux de porte palière	✓
Controleer de speling bij gesloten schachtdeur \ Contrôler l'espace de fermeture de la porte palière	✓
Controleer de noodontgrendelingskabel van de kooideur, indien van toepassing. \ Vérifier le câble d'ouverture de secours de la porte cabine, le cas échéant.	✓
<b>Werkzaamheden in de kooi met deur gesloten \ Tâches en cabine avec porte fermée</b>	<b>Module status</b>
Controleer de signalisatie \ Contrôler la signalisation	✓
Controleer het kooi-interieur \ Contrôler l'intérieur de la cabine	✓
Controleer de kooisignalisatie \ Contrôler la signalisation cabine	✓
Controleer de deurpanelen van de kooi \ Contrôler les panneaux de porte cabine	✓
Controleer de kooideur glij schoenen \ Contrôler les coulisseaux de porte cabine	✓
<b>Werkzaamheden op alle tussenliggende stopplaatsen en op de bovenste stopplaats \ Tâches à tous les paliers intermédiaires et sur le palier le plus haut</b>	<b>Module status</b>
Controleer de stopnauwkeurigheid \ Vérifier la précision de l'arrêt	✓
Controleer de schachtdeurdrempel \ Contrôler le seuil de porte palière	✓
Controleer de signalisatie op de verdiepingen \ Contrôler la signalisation palière	✓
Controleer de schachtdeurpanelen en de beweging van de schachtdeur \ Contrôler les panneaux de porte palière et le fonctionnement des portes palières	✓
Controleer de toegang en de gang \ Contrôler l'entrée et les couloirs	✓
<b>Werkzaamheden op de onderste stopplaats \ Tâches sur le palier inférieur</b>	<b>Module status</b>
Controleer de onderste glij sloffen van de kooi \ Contrôler les coulisseaux inférieurs de la cabine	✓
<b>Werkzaamheden in de schachtput \ Tâches en cuvette</b>	<b>Module status</b>
Controleer de compensatieketting, indien van toepassing \ Contrôler la chaîne de compensation, le cas échéant	✓
Controleer de olieopvangbakjes, indien van toepassing \ Contrôler les collecteurs d'huile, le cas échéant	✓
Controleer de lengte van de snelheidsbegrenzerkabel, indien aanwezig \ Contrôler la longueur du câble du limiteur de vitesse	✓
Controleer de lengte van de kabel van de tegengewichtsnelheidsbegrenzer en het slapkabelcontact, indien van toepassing \ Contrôler la longueur de câble du limiteur de vitesse du contrepoids et du contact de sécurité, le cas échéant.	✓
Controleer de buffers \ Contrôler les amortisseurs	✓
Controleer de compensatiekettinggeleiding, indien van toepassing \ Contrôler le guide de la chaîne de compensation, le cas échéant	✓
Controleer de uitloop \ Vérifier la surcourse	✓
Reinig schachtput, als hij een normale staat van vervuiling vertoont. \ Nettoyer la cuvette, en état normal de saleté.	✓
<b>Test ritcomfort. \ Tests du confort de roulement</b>	<b>Module status</b>
Testen van het rijcomfort in neerwaartse richting \ Tester le confort de conduite en descente	✓

Testen van het rijcomfort in opwaartse richting \ Tester le confort de conduite en montée	✓
<b>Het afronden van het onderhoudsbezoek \ Finaliser la visite d'entretien</b>	<b>Module status</b>
Vul het logboek van de installatie in \ Remplir le carnet d'entretien	✓
Schakel de installatie terug naar normaal bedrijf \ Remettre l'unité en mode de fonctionnement normal	✓

Dit is een overzicht van de onderhoudsmodules die op de vermelde installatie werden uitgevoerd. Als het, naar aanleiding van dit bezoek, nodig is u op de hoogte te brengen van andere zaken ivm deze installatie, zal iemand van ons onderhoudsteam contact met u opnemen.

Ceci est une synoptique des modules de maintenance qui ont été réalisés sur l'installation mentionnée. Si, à la suite de cette visite, il est nécessaire de vous informer d'autres aspects, une personne de notre équipe de maintenance vous contactera.

## Comments Customer

onderhoud

## Handtekening klant / Signature client

No Signature Available

## Naam Klant / Nom du client

Deze fax - e-mail werd automatisch gegenereerd.

**Opmerking:** Dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van KONE Belgium te gebruiken of te verspreiden.

Ce fax - e-mail est généré automatiquement.

**Remarque:** Ce message - ainsi que les annexes - sont confidentiels. Il est interdit d'utiliser ou de transmettre ce message, que se soit entièrement ou partiellement, sans l'autorisation de KONE Belgium sa.

KONE Belgium NV/SA  
www.kone.com