



a **kiwa** company

# Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/15170709/00/NL/000

Origineel

## IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE SOLEILLA  
p/a IMMO LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke

Uw klantnummer: 100251054  
Contractnummer: 1115930/1000



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Soleilla, Zeedijk 327-328, 8430 Middelkerke



**Uitgevoerd op:**

26/11/2025 08:02 - 09:03



**Uitgevoerd door:** KRISTOF D'HONDT (5934)

## BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Natuur                       | Personenlift |
| Installateur                 | Kone         |
| Type                         | Monospace    |
| Serienummer                  | 11079650     |
| Jaar van indienststelling    | 2009         |
| Klant nummer van het toestel | 11079650     |



### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2026

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 [buildingreportingnorth@vincotte.be](mailto:buildingreportingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en geheel

**2**

**Volgende periodieke controle in 04/2026**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingreportingnorth@vincotte.be](mailto:buildingreportingnorth@vincotte.be) .  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

|                              |              |                                       |   |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| ID:                          | 22302634     | Aantal toegangen                      | 12  |
| Natuur                       | Personenlift | Aandrijving                           | Elektrisch (tractie)  |
| Installateur                 | Kone         | Machinerkamer                         | Zonder machinerkamer  |
| Type                         | Monospace    | Beveiliging kooitoeegang              | Kooideur  |
| Serienummer                  | 11079650     | Laatste risicoanalyse uitgevoerd door | Vinçotte  |
| Jaar van indienststelling    | 2009         | Laatste risicoanalyse uitgevoerd op   | 19/07/2013  |
| Klant nummer van het toestel | 11079650     | Ref. verslag laatste risicoanalyse    | GEN/11/30279650/00/NL/000   |
| Nominale last (kg)           | 630          | Laatste risicoanalyse met opmerkingen | Nee   |
| Aantal personen              | 8            | Digi Tag                              | <a href="https://taqr.io/744e872b529da18217f2eb85620d6a14">https://taqr.io/744e872b529da18217f2eb85620d6a14</a> |
| Aantal stopplaatsen          | 12           | Naam onderhoudsbedrijf                | Kone  |
| Type gebouw                  | Consument    |                                       |   |

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

### Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Volgende controle: 04/2026**