



Ver slag

VERSLAG NR

GEN/10/14937717/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE NORMANDIE
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke

Uw klantnummer: 100293926
Contractnummer: 1185884/1000



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Normandie, Distellaan 44, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

12/11/2024 08:39 - 09:37



Uitgevoerd door: ANDY DEWILDE (6873)

BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Personenlift, 6 toegangen

2 stuks

ALGEMEEN BESLUIT

De controle(s) resulteerde(n) in volgende besluiten:

!	1	stuk	Het materiaal mag verder gebruikt worden, er moet zo snel mogelijk aan de opmerkingen verholpen worden.
V	1	stuk	Het materiaal mag verder gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2025

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14937717/00/NL/000

OVERZICHTSLIJST GECONTROLEERDE TOESTELLEN

Materiaal	Serienummer	Klantnummer	Volgende controle	Besluit
Personenlift	C11802		04/2025	!
Personenlift	C11803		04/2025	V

V = zonder opmerking, ! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling, - = definitief buiten gebruik

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift CI1802	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Drukknop 0 in kooi is beschadigd. Te reviseren		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Laat zo snel mogelijk
de opmerkingen
verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 04/2025
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingreportingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

RESIDENTIE NORMANDIE

ID:	22564916	Aantal stopplaatsen	6
Natuur	Personenlift	Type gebouw	Consument
Installateur	Schindler	Aantal toegangen	6
Type	3300	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Serienummer	CI1802	Machinekamer	Zonder machinekamer
Jaar van indienststelling	2011	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Nominale last (kg)	535	Naam onderhoudsbedrijf	Cosmolift
Aantal personen	7		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Drukknop 0 in kooi is beschadigd. Te reviseren



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

Volgende controle: 04/2025



RESIDENTIE NORMANDIE

ID:	22574165	Aantal stopplaatsen	6
Natuur	Personenlift	Type gebouw	Consument
Installateur	Schindler	Aantal toegangen	6
Type	3300	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Serienummer	CI1803	Machinekamer	Zonder machinekamer
Jaar van indienststelling	2011	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Nominale last (kg)	535	Naam onderhoudsbedrijf	Cosmolift
Aantal personen	7		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen: Geen

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Volgende controle: 04/2025