

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Normandie, Distellaan 44, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:
22/04/2025 07:35 - 09:24



Uitgevoerd door: MATTI INGHELS (5958)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Personenlift, 6 toegangen

2 stuks

ALGEMEEN BESLUIT

De controle(s) resulteerde(n) in volgende besluiten:

!	2	stuks	Het materiaal mag verder gebruikt worden, er moet zo snel mogelijk aan de opmerkingen verholpen worden.
---	---	-------	---

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2025

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/15079422/00/NL/000

OVERZICHTSLIJST GECONTROLEERDE TOESTELLEN

Materiaal	Serienummer	Klantnummer	Volgende controle	Besluit
Personenlift	C11802		10/2025	!
Personenlift	C11803		10/2025	!

V = zonder opmerking, ! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling, - = definitief buiten gebruik

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift CI1802	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Beheerder in de kooi is foutief. Te veranderen.		!
Personenlift CI1803	Kooi	Aanduidingen in de kooi: de naam van de beheerder ontbreekt, te verhelpen.		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 10/2025
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingreportingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

RESIDENTIE NORMANDIE

ID:	22564916	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	6
Installateur	Schindler	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Type	3300	Machinekamer	Zonder machinekamer
Serienummer	CI1802	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Jaar van indienststelling	2011	Digi Tag	https://taqr.io/381c564c987a9d0aa9c81384ab9d447f
Nominale last (kg)	535	Naam onderhoudsbedrijf	Cosmolift
Aantal personen	7		
Aantal stopplaatsen	6		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Beheerder in de kooi is foutief. Te veranderen.



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

Volgende controle: 10/2025

RESIDENTIE NORMANDIE

ID:	22574165	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	6
Installateur	Schindler	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Type	3300	Machinekamer	Zonder machinekamer
Serienummer	CI1803	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Jaar van indienststelling	2011	Digi Tag	https://taqr.io/0d00727ed363659b76f8f603e1562781
Nominale last (kg)	535	Naam onderhoudsbedrijf	Cosmolift
Aantal personen	7		
Aantal stopplaatsen	6		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen:

Kooi:

- Aanduidingen in de kooi: de naam van de beheerder ontbreekt, te verhelpen.



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

Volgende controle: 10/2025